

ANEXO CONVOCATORIA

32/2024

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Servicio sobre grupo PALMERO PDG-35 en Faro Cabo Vírgenes. El Grupo Electrogenerador está integrado por:</p> <p>a. Motor Deutz a gas modelo GF4L913 configuración estacionario, industria argentina, ciclo Otto de 4 tiempos, velocidad 1500RPM.</p> <p>b. Generador sincrónico marca CRAMACO, modelo G2R200SA1/4(E).</p> <p>Incluir todos los gastos necesarios para llevar a cabo el servicio (movilización hasta el lugar, insumos, mano de obra etc).</p>	
2	<p>Cambio de 4 tapas de cilindro, de 16 bulones de tapa de cilindros, de 4 bujías de encendido y 4 cables de bujías. Cambio de aceite y filtro; cambio de filtros de aire; cambio de sensores de medición y corte temperatura; cambio sensores de medición y corte de aceite; cambio de rodamientos de turbina; cambio diagrama.</p> <p>Desmontaje alternador 380 V, desarme, lavado, secado y barnizado.</p> <p>Cambio de rodamiento de generador.</p> <p>Debe instalarse generador de 10 KVA por el tiempo que el grupo se encuentre fuera de servicio.</p> <p>Incluye repuestos, aceite, insumos, traslados y mano de obra.</p>	