

ANEXO CONVOCATORIA

88/2025

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none">-SERVICE CALDERA SLIM 1400iN, (limpieza y purgado de circuito de cañerías de sistema de radiadores)- REEMPLAZO 6 RADIADORES DEFECTUOSOS: Recepción mesa de entradas: 1 Radiador 10x1000. Salón lado izquierdo: 2 radiadores 12X500. 1 radiador 6X500. 2 radiadores 9X500.- ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO PLUS - 500 mm (E/conexiones) - 48 UNIDADES- VÁLVULA + DETENTOR ESCUADRA TERMOSTATIZABLE S/CABEZAL - CALEFFI - 6 UNIDADES- BLISTER KIT DE CONEXIONES P/RADIADORES - 6 UNIDADES- RADIADOR BROEN PLUS 1000 PLANCO PEISA x2 SECCIONES - 5 UNIDADES	